

MAPO-IOB-WIN

Qui sono raccolte le informazioni relative al sw **MAPO-IOB-WIN**, progetto per IOB windows based

- funzionamento base come IOB-PI
- autoupdate
- nascosta nel tray

autoauto- [MAPO-IOB-WIN](#mapo-iob-win)auto - [Standard Tecnici](#standard-tecnici)auto - [Setup Salt Based](#setup-salt-based)auto - [Setup - old (da rivedere)](#setup---old-da-rivedere)auto - [Applicativo] (#applicativo)auto - [Siemens](#siemens)autoauto

Standard Tecnici

Il progetto impiega i seguenti standard tecnici:

- asp.net / C# (W-IOB)

Setup Salt Based

Il computer deve avere

- un account admin
 - username: **steamware**
 - pwd: musicale numerica standard
- un account utente base
 - username: **IOB**
 - pwd: viadante16
- saltminion (via chocolatey) con la seguente procedura
- interfaccia di rete configurata in base al cliente (rete dedicata? rete aziendale?)

APpunti da rivedere:

- inserito salt state iobWin
- inserito autologin by sysinternals (VA ESEGUITO POI)
- inserito download MAPO-.IOB-WIN da SWS, protare a nexus (con md5...) finendo jenkinsfile di pubblicazione

Setup - old (da rivedere)

- sul pc vanno installati preventivamente i files di test per il controller (es FANUC) x verificare corretta configurazione rete/porte/firewall del PC e del CN
- vanno installati sw "standard", prendendoli da **\\freenas02\Software\Win\IOB**
 - Notepad++

- WinMerge
- WinDirStat
- MTail (manualmente in c:\Programmi(x86))
- Fanuc Libs (FOCAS)

Oppure meglio ancora dal web all'indirizzo

- <http://seriate.steamware.net:8083/SWS/MAPO/IOB-WIN/BaseSw/>
- se si installa il FOCAS library detector server dotNet 3.5 --> con win 10 18.03 non si installa --> conviene andare su WIN --> "Attiva e disattiva funzionalità windows" --> si richiede install da li... (<https://docs.microsoft.com/it-it/dotnet/framework/install/dotnet-35-windows-10>)
- va installato IOB-WIN (prima versione) dall'indirizzo specificato all'URL <http://seriate.steamware.net:8083/SWS/MAPO/IOB-WIN/develop/manifest.xml>
- va configurato correttamente il file INI in **C:\Steamware\IOB-WIN\DATA\CONF\IOB.ini** specificando ID impianto, tipo adapter, URL, e SOPRATTUTTO IL BRANCH del progetto (Jetco, develop,...) sito in fondo al file
- impostare visualizzazione nella tray basso dx dei programmi predefiniti ("seleziona icone da visualizzare sulla barra..." --> **mostra sempre tutte** oppure selezionare task manager, IOB-WIN, ...)
- va creato task di avvio per avviare il programma c:\Steamware\IOB-WIN, per fare prima sfruttare XML da importare in "Utilità di Pianificazione" (modificando "al login" in modo che prenda nome PC corrente) che si trova all'indirizzo <http://seriate.steamware.net:8083/SWS/MAPO/IOB-WIN/STEAM-IOB-WIN.xml>
- va abilitato autologin di windows (usare Netplwiz, vedere <http://www.intowindows.com/how-to-automatically-login-in-windows-10/>)
 - WIN + R --> **Netplwiz**
 - Aggiungere utente (se non ci fosse) come account locale (IOB/viadante16)
 - selezionare account desiderato e togliere segno di spunta a "utente deve inserire password per login" --> apply così compare dialogo conferma
 - impostare **Automatic SignIn/Accesso Automatico** confermando la pwd dell'utente
- **Disabilitare** infine **gli aggiornamenti di windows** per evitare che il PC possa avere problemi e/o riavviarsi in automatico (Win10):
 - servizi (come amministratore)
 - vedere proprietà del servizio
 - **arrestare** se avviato, mettere **Disabilitato**
 - verificare non riparta con windows update (NON DEVE funzionare...)



Applicativo

L'applicativo si basa in parte sulle esperienze MTC per comunicazione con i controlli NC (Fanuc, ...) ma soprattutto si basa sull'architettura del sw python di IOB-PY per la lettura di informazioni (via rete e non leggendo via parallela degli input elettrici) dai CNC e l'invio dei segnali con il "Protocollo Mapo" al server centrale

Siemens

Per accedere ai PLC siemens è necessario abilitare, da TIA PORTAL, la possibilità di avere permissionx leggere put/get:

- andare nel TIA portale Siemens
- protezione > Meccanismi di collegamento > consenti put /get



Alcuni riferimenti:

<https://www.mesta-automation.com/how-to-write-a-siemens-s7-plc-driver-with-c-and-sharp7/>

NB:verificato su alcuni casi (es Aprochim) che le memorie "alte" non funzionano / non vengono lette correttamente...